



GOK	EURO-FÜLL-SET D	Ausgabe 11.2004 Art.-Nr. 09 738
Bestehend aus vier Füllstutzen zum Befüllen deutscher Flüssiggas-Flaschen durch autorisierte europäische Füllstellen.		
Euro-Füllstutzen D1		W21,8x1/14"LH auf Fülleinrichtung mit Anschluss M10x1 Außengewinde (Gas: Vetta-Gas) für die Länder: Italien, Schweiz
Euro-Füllstutzen D2		W21,8x1/14"LH auf Fülleinrichtung mit Anschluss W20x1/14"LH Innengewinde (nach EN 12864 Bild G 1) (Gas: Liqui-, Butan-, Agip-, Mi-, Pibi-Gas) Land: Italien
Euro-Füllstutzen D3		W21,8x1/14"LH auf Fülleinrichtung mit Anschluss M14x1,5 Außengewinde (Gas: Primus-, Pibi-, Kosan-Gas) für die Länder: Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Schweiz, Italien, Schweden
Euro-Füllstutzen D4		W21,8x1/14"LH auf Fülleinrichtung mit Anschluss W21,8x1/14"LH Innengewinde Shell-Anschluss (nach EN 12864 Bild G 8) (Gas: Nordisk-Flaskegas, Calor-, Botto-, Esso-, Thermo-, Drachen-, Primus-, Butano-, Oban-Gas) für die Länder Dänemark, England, Frankreich, Holland, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien

Montagehinweis	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anschluss der Fülleinrichtung bestimmen. 2. Auswahl des richtigen Füllstutzens - die Anschlüsse sind gemäß der Kennzeichnung auf dem Sechskant mit D1 bis D4 gekennzeichnet. 3. Prüfung des Zustandes der Anschluss-Dichtungen, defekte Dichtungen ersetzen. 4. fehlende Dichtungen nachrüsten! 5. Montage des Füllstutzens auf das Gasflaschen-Ventil (Schlüsselweite 27 mm) - Gummi-Dichtung beachten. 6. Anschluss der Fülleinrichtung an den Füllstutzen. 7. Flasche durch autorisierte Füllstelle befüllen lassen. 	
Anschluss für Gasflaschen-Ventil	Anschluss für Fülleinrichtung
	Bitte beachten! Jeder Anschluss der Fülleinrichtungen hat eine spezielle Dichtung.
Dichtung 1 beachten	
<p>Flüssiggas ist ein hochentzündliches Brenngas! Entsprechende Gesetze, Verordnungen und technische Regeln beachten!</p> <p>Vor dem Befüllen von Flaschen DICHTHEITSKONTROLLE an Anschlüssen durchführen.</p> <p>Bei Gasgeruch und Undichtheit während des Befüllens sofortiger Abbruch des Befüllvorgangs.</p>	
 GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG Oberebreiter Straße 2-16 D-97 340 Marktbreit ☎ +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-49	
Art-Nr. 09738-30a	

Abmessung: 74 x 105 mm

- beidseitig bedruckt
- alternativ Falblatt 144 x 105 mm einseitig bedruckt, wenn das preislich günstiger ist